

Hovedkategori:

Krav i normer

Spørsmål:

Hvilke krav stilles til merking av tavler med skilt?

Svar:

Det er 3 formelle krav til merking av tavler med skilt

1. Identifikasjonsmerking Ref NEK 439-1 6.1
2. Merkedriftspenning Ref NEK 400-8-810.514.02
3. Merkestrømmer Ref NEK 400-8-810.514.03

1 Identifikasjonsmerking av tavler

Krav til identifikasjonsmerking av tavler med skilt fremgår av NEK 439-1 6.1

Hver tavle skal være utstyrt med ett eller flere skilt, merket på en varig måte og plassert slik at de er synlig og leselig når tavlen er installert og i drift. Følgende informasjon skal finnes på identifikasjonsskiltet(ene):

- a) *Tavlefabrikantens navn eller varemerke;*
- b) *Typebetegnelse, identifikasjonsnummer eller annen identifikasjon som gjør det mulig å innhente relevante opplysninger fra tavlefabrikanten;*
- c) *Mulighet for identifikasjon av fabrikkasjonsdato;*
- d) *NEK 430-X (den spesifikke Del «X» skal identifiseres)*

I Veiledning 1 anbefales det også å merke tavlen med den originale fabrikants navn/varemerke og typebetegnelse.

I Veiledning 2 henvises til at NEK 400-8-810 stiller ytterligere krav til tavler som installeres i Norge.

2 Merkedriftspenning

Krav til merking av merkedriftspenning på skilt fremgår av NEK 400-8-810.514.2

Tavler skal tydelig merkes med fordelingssystem(er) og merkedriftspenning(er)

I veiledning fremgår anbefaling om farge og tekst på skilt.

3 Merkestrømmer

Krav til merking av merkestrømmer for innstillbare vern fremgår av NEK 400-8-810.514.3

Ved hvert vern skal det finnes en holdbar merking som angir:

- *vernets største merkestrøm eller største tillatte innstilling for vern med innstilling, og*
- *merkestrøm og karakteristikk for smeltesikringer*