

FAQ

Kategori:

NEK 439 / Byggeplasstavler

Spørsmål:

Kan byggeplasstavler som samsvarer med NEK 439-4 betjenes av ikke sakkyndig personell?

Svar:

Byggeplasstavler skal utføres, verifiseres og dokumenteres i samsvar med NEK 439-4. Dette betyr bl.a. at tavlen skal utføres slik at kun stikkontaktutstyr, betjeningsutstyr og trykknapper er tilgjengelig uten bruk av verktøy eller nøkkel (ref. NEK 439-4 8.5.101).

Når utstyr skal betjenes av ikke sakkyndige, skal i tillegg skal tavlen utføres slik at det sørges for beskyttelse mot en hvilken som helst kontakt med spenningsførende deler under normal bruk eller utskifting av komponenter. Beskyttelsesgraden skal minst være IPXXC (ref. NEK 439-1 8.4.6.1).

Manuelt betjent utstyr i byggeplasstavler som samsvarer med NEK 439, kan derfor betjenes av ikke sakkyndige personer.

Dato/Sign

08.01.2018

Hans-Petter Nybakk
Faglig leder