

FAQ

Kategori:

Krav i normer

Spørsmål:

Hva sier Tavlenormen om minstekrav til plass foran tavler i driftsrom?

Svar:

Tavlenormen stiller ingen absolutte krav til plass foran tavler foruten det generelle om at tavler skal ha tilgang for inspeksjon, betjening, vedlikehold og ombygging etter installasjon.

Krav til tavlerom, betjeningsganger og tavlerom er imidlertid formulert i NEK 400, TEK og Elsikkerhet nr. 82 (DSB).

I NEK 400:2014 Kap. 7-729 finner vi kravene til betjenings- og vedlikeholdsganger. Kap. 729.513.01.01 og fig. 729C viser at minstekravet til avstand foran betjeningsdeler på tavler er 700mm.

Sign

Hans-Petter Nybakk
Faglig leder